

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00405/23

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСонус» (ООО «ТехноСонус»),
 Адрес (место нахождения): 123308, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Хорошевский, Хорошёвское ш., д. 43,
 Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 123308, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Хорошевский, Хорошёвское ш., д. 43, ОГРН 5167746365188, ИНН 7731336633, Телефон: +7 (495) 128-11-33,
 Адрес электронной почты: mail@tn-ss.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСОНУС-ЦЕНТР» (ООО «ТЕХНОСОНУС-ЦЕНТР»),
 Адрес (место нахождения): 600014, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Лакина, дом 4, помещение 35,
 Адрес производства: 601352, Россия, Владимирская область, Судогодский район, п. Бег, ул. Механизаторов, д. 1, литер А, ОГРН 1133328003599, ИНН 3328490915.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты минераловатные теплоизоляционные, звукоизоляционные серии СтопЗвук БП, марок: СтопЗвук БП Лайт, СтопЗвук БП Стандарт, СтопЗвук БП Премиум, СтопЗвук БП 75 Db, СтопЗвук БП Прайм, СтопЗвук БП Флор, СтопЗвук БП Флор +, толщиной от 20 до 100 мм, плотностью от 35 до 110 кг/м³, изготавливаемые в соответствии с ТУ 5767-003-81552342-2013 «Плиты теплоизоляционные, звукоизоляционные серии СтопЗвук БП». Серийный выпуск.	Код ОКПД2:	23.99.19.110
	Код ТН ВЭД ЕАЭС	

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1889/ТР от 19.05.2023 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).
 Акт о результатах анализа состояния производства № 1340/23 от 14.04.2023 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).
 Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Относится к негорючим (НГ) материалам, при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п.6 метод I).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с	23.05.2023	по	22.05.2028
---	---	------------	----	------------

 РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации		Умрихина Ольга Васильевна
		Марутаев А.В.