ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО **ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССБК.RU.ПБ24.Н00692** № ПС 008077

Срок действия с 30.11.2022 г. по 29.11.2027 г.

ОКПД 2: 23.99.19
код ЕКПС
код ТН ВЭД: 6809

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя): Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСонус». ОГРН: 5167746365188. Адрес: 121353, г. Москва, Сколковское шоссе, дом 32, этаж 1, помещение 7, комната 1. Телефон: +7 (495) 128-11-33. E-mail: mail@tn-ss.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции): Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСонус-Центр". ОГРН: 1133328003599. Юридический адрес (место нахождения): РФ, 600014, Владимирская область, город Владимир, улица Лакина, дом 4, помещение 35; Фактический адрес (место осуществления деятельности): РФ, 601352, Владимирская область, Судогодский район, п. Бег, ул. Механизаторов, д.1, литер А. Телефон: +7 (4922) 52-20-56. E-mail: mail@tn-ss.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ», 129347, город Москва, улица Холмогорская, дом 2, корпус 3, Э 1, пом XV К 15 ОФ 75., тел. +7(495)125-24-74, e-mail:

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию): Комплексная звукоизоляционная панель АкустикГипс (AcousticGyps) М1 / АкустикГипс (AcousticGyps) М1 PRO, состоящая из гипсокартонного листа повышенной плотности, армированного стекловолокном, тяжелой мембраны из минералов и нетканного материала, толщиной 17-18 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 23.62.10-001-05873709-2019.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА: Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа горючести – Г1(слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1(трудновоспломеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Протокол сертификационных испытаний №0796/СТ-22 от 15.11.2022 г. Испытательная лаборатория «Научно-технический центр «СТАРТ». Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ22 до 16.04.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ТУ 23.62.10-001-05873709-2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Схема сертификации 4С

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия: **С.В. Смолич**

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия: **Д.В. Поленов**

БЕЗ СИНЕЙ ПЕЧАТИ **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО**

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО **ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00692 № ПС 004766

Приложение №1
Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

ГОСТ 30244-94 п.7, Метод II
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.
Группа горючести – слабогорючие (Г1)

ГОСТ 30402-96
Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.
Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)

ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы из определения.
Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)

ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы из определения.
Группа токсичности – умеренно опасные (Т2)

Класс пожарной опасности: КМ1

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — С.В. Смолич

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Д.В. Поленов

БЕЗ СИНЕЙ ПЕЧАТИ **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО**